

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal		Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	ha.	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				
Usserød													
332	2,6	0,18	Separat-F	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	U61	
A1	3,4	0,59	Separat	8	368	50	2.190	100	2.558	58	5.116	U45	
A10	1,7	0,35	Separat	52	2.300	0	0	100	2.300	52	4.599	133734R	
A11	2,7	0,28	Separat	84	3.679	0	0	100	3.679	84	7.358	U14	
A12	21,1	0,13	Fælles	124	5.427	10	438	100	5.865	134	11.730	U14.1	
A13	25,3	0,42	Fælles	1.611	70.549	70	3.066	100	73.615	1.681	147.229	U17	
A13A	9,6	0,41	Fælles	239	10.486	15	657	100	11.143	254	22.285	U11	
A13B	12,4	0,43	Fælles	469	20.512	25	1.095	100	21.607	494	43.213	U11	
A13C	0,6	0,42	Fælles	19	828	0	0	100	828	19	1.656	U17	Usserød Kongevej 25-47-49
A14	14,8	0,41	Fælles	521	22.811	5	219	100	23.030	526	46.060	U18	
A16	1,8	0,08	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U18	
A17	1,3	0,37	Fælles	162	7.082	0	0	100	7.082	162	14.165	U18	
A18	13,8	0,59	Priv-separat	716	31.365	35	1.533	100	32.898	751	65.796	159100R	
A19	1,5	0,79	Fælles	192	8.370	50	2.190	100	10.560	242	21.120	U21	
A19-1.S	0,4	0,58	Separat	50	2.208	0	0	100	2.208	50	4.415	159100R	
A19A	2,6	0,52	Fælles	235	10.302	10	438	100	10.740	245	21.480	U21	
A19B	2,0	0,49	Fælles	178	7.818	15	657	100	8.475	193	16.951	U22	
A20	0,5	0,45	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	159100R	Vej
A21	1,2	0,58	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	159100R	Vej
A22	6,7	0,26	Fælles	101	4.415	0	0	100	4.415	101	8.830	U24	
A22-1.S	0,8	0,30	Separat	21	920	0	0	100	920	21	1.840	UKENDT SEP	
A22A	0,6	0,26	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	U24	Møllevænget 5, 22 boliger
A22B	2,4	0,26	Fælles	94	4.139	15	657	100	4.796	109	9.592	U31	
A23	12,7	0,21	Fælles	191	8.370	20	876	100	9.246	211	18.492	U28	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Usserød													
A23-1.SA	1,2	0,61	Separat	193	8.462	5	219	100	8.681	198	17.362	U23.1	
A23A	1,8	0,33	Separat	90	3.955	0	0	100	3.955	90	7.910	194010R	
A23B	4,2	0,23	Fælles	78	3.403	0	0	100	3.403	78	6.807	U29	
A23C	2,0	0,33	Fælles	13	552	5	219	100	771	18	1.542	U27	
A24	1,3	0,36	Separat	319	13.981	0	0	100	13.981	319	27.962	194010R	
A25	38,0	0,36	Fælles	1.388	60.799	60	2.628	100	63.427	1.448	126.854	U31	
A25-1.S	0,8	0,34	Fælles	82	3.587	0	0	100	3.587	82	7.174	194001R	
A25-2.S	17,5	0,26	Fælles	378	16.556	0	0	100	16.556	378	33.113	U33	
A25-3.S	2,2	0,36	Fælles	200	8.738	0	0	100	8.738	200	17.476	U31	
A25V	0,1	1,00	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	194001R	
A26	20,0	0,26	Fælles	393	17.200	0	0	100	17.200	393	34.401	U34	
A27	8,4	0,30	Separat	158	6.898	0	0	100	6.898	158	13.797	U35	
A28	7,2	0,05	Fælles	6	276	0	0	100	276	6	552	U28	
A28A	14,0	0,05	Spv	2	92	5	219	100	311	7	622		
A29A	2,6	0,20	Priv-fælles	67	2.943	0	0	100	2.943	67	5.887	U41	
A29B	50,8	0,35	Fælles	1.338	58.591	60	2.628	100	61.219	1.398	122.439	U41	
A29C	5,9	0,40	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	U41	
A29D	0,9	0,91	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	U41	Vejbede - delvis nedsiv
A29E	1,4	0,91	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	U41	Regnbede - delvis nedsiv
A29F	9,2	0,35	Fælles	214	9.382	0	0	100	9.382	214	18.764	U41	
A29H	0,8	0,55	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	1890100	Vej
A3	2,4	0,29	Separat	57	2.483	0	0	100	2.483	57	4.967	U3	
A31	10,2	0,29	Fælles	316	13.797	5	219	100	14.016	321	28.032	U37	
A31A	1,5	0,12	Fælles	307	13.429	0	0	100	13.429	307	26.858	U37	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Usserød													
A31C	0,4	0,39	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	U40	Vej
A32	0,5	0,77	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	U39	Ingen bygninger
A32A	0,4	0,80	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	U38.1	Vej
A33	3,6	0,41	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	U40	
A34	65,4	0,36	Fælles	1.193	52.245	50	2.190	100	54.435	1.243	108.869	U42	
A34A	21,5	0,28	Fælles	361	15.821	0	0	100	15.821	361	31.641	U42	Nedsiv: evt UBNA overløb til fælles
A34P	2,3	0,18	Priv-fælles	38	1.656	0	0	100	1.656	38	3.311	U42	
A35	22,2	0,38	Separat	1.770	77.539	25	1.095	100	78.634	1.795	157.268	U43	
A36	4,4	0,47	Separat	250	10.946	5	219	100	11.165	255	22.329	U47	
A36S	2,3	0,31	Separat	202	8.830	0	0	100	8.830	202	17.660	U47	
A37	11,4	0,36	Separat	174	7.634	35	1.533	100	9.167	209	18.335	PD19	
A38	44,2	0,19	Separat	935	40.931	50	2.190	100	43.121	985	86.242	159100R	
A39	9,5	0,23	Priv-separat	443	19.408	0	0	100	19.408	443	38.816	U43	
A39A	1,3	0,25	Priv-separat	69	3.035	0	0	100	3.035	69	6.071	U79R	
A39B	2,9		Spv	8	368	20	876	100	1.244	28	2.488		Golfklub
A4	2,0	0,42	Separat	71	3.127	0	0	100	3.127	71	6.255	PD19	
A40A	1,2	0,11	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	U43	LP147: Mest mulig LAR
A41	0,6	0,11	Separat	36	1.564	0	0	100	1.564	36	3.127	UA41	
A42	52,8		Spv	8	368	5	219	100	587	13	1.174		
A43	3,0	0,01	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	UKENDT SEP	
A44	4,1	0,09	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	U18	
A45	7,3		Spv	21	920	5	219	100	1.139	26	2.278		
A46	3,6	0,30	Separat	2	92	20	876	100	968	22	1.936	UdSjælsmark	
A47	85,5		Spv	90	3.955	5	219	100	4.174	95	8.348		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Usserød													
A48	10,1	0,10	Spv	0	0	20	876	100	876	20	1.752		
A49	5,1	0,02	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Kirkegård
A5	10,8	0,63	Separat	4	184	50	2.190	100	2.374	54	4.748	PD19	
A50	5,0	0,50	Separat	363	15.913	0	0	100	15.913	363	31.825	U43	
A51	3,0	0,02	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	U52	Ingen bygninger
A52	6,6	0,05	Spv	15	644	0	0	100	644	15	1.288		
A6	47,1	0,25	Separat	867	37.988	30	1.314	100	39.302	897	78.603	PD19	
A7A	0,4	0,88	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	U14.2	Vej
A7B	28,7	0,34	Fælles	575	25.203	60	2.628	100	27.831	635	55.661	U9	
A7C	14,2	0,39	Fælles	131	5.703	60	2.628	100	8.331	191	16.662	U42	
A7D	10,5	0,29	Fælles	323	14.165	0	0	100	14.165	323	28.330	U14.1	
A8	4,8	0,43	Priv-separat	307	13.429	260	11.388	100	24.817	567	49.634	BRE001R	
A9	1,4	0,33	Separat	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	U13	
B1	88,9	0,28	Fælles	1.733	75.884	50	2.190	100	78.074	1.783	156.147	U54	
B10	7,9	0,19	Fælles	34	1.472	25	1.095	100	2.567	59	5.133	U79	
B11	23,2	0,15	Separat	620	27.134	0	0	100	27.134	620	54.268	U79R	
B1-1.SA	1,1	0,25	Separat	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U56	
B11A	4,3	0,29	Priv-separat	466	20.420	0	0	100	20.420	466	40.839	M121503	
B1-2.SA	2,4	0,30	Spv	50	2.208	0	0	100	2.208	50	4.415		faskiner
B1-3.S	7,9	0,20	Separat	907	39.735	0	0	100	39.735	907	79.471	U40	Tillæg 2
B1-4.S	5,9	0,30	Fælles	92	4.047	0	0	100	4.047	92	8.094	U37	Tillæg 2
B1B	2,7	0,21	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	U52	
B1C	20,4	0,26	Fælles	399	17.476	20	876	100	18.352	419	36.704	U52	
B1C.S	1,3	0,30	Fælles	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391	U52	Vej er pseudosep

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Usserød													
B1D	9,5	0,19	Fælles	229	10.026	0	0	100	10.026	229	20.052	U50b	
B1E	0,7	0,91	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	U50b	vej: plan nedsiv
B1S	3,7	0,47	Separat	2	92	10	438	100	530	12	1.060	UB1S	
B1T	4,6	0,50	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	U43	
B2	26,0	0,33	Fælles	493	21.615	35	1.533	100	23.148	528	46.297	U60	
B25	1,0	0,25	Separat	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U65	
B2A	12,8	0,28	Fælles	262	11.498	5	219	100	11.717	267	23.433	U62	
B2B	20,1	0,13	Fælles	124	5.427	0	0	100	5.427	124	10.854	U64	
B2C	26,8	0,25	Fælles	296	12.969	15	657	100	13.626	311	27.252	U61	
B3	5,6	0,74	Separat	31	1.380	80	3.504	100	4.884	111	9.767	U68	Havn: Udleder også via U69 og U70
B4	13,1	0,37	Fælles	292	12.785	45	1.971	100	14.756	337	29.512	U61	
B4A	0,3	0,37	Fælles	4	184	0	0	100	184	4	368	U61	Østre Stationsvej 2-4
B4B	0,4	0,37	Separat	40	1.748	0	0	100	1.748	40	3.495	U66A	
B4C	0,1	0,37	Separat	32	1.380	0	0	100	1.380	32	2.759	U66A	
B4S	5,5	0,28	Separat	13	552	5	219	100	771	18	1.542	U66A	
B5	6,6	0,15	Separat	52	2.300	0	0	100	2.300	52	4.599	646149R	
B6	9,9	0,09	Separat	78	3.403	0	0	100	3.403	78	6.807	U63A	
B7	19,1	0,15	Fælles	162	7.082	0	0	100	7.082	162	14.165	U72.1	
B7A	8,0	0,20	Fælles	67	2.943	5	219	100	3.162	72	6.325	U73	
B8	28,7	0,19	Fælles	655	28.698	10	438	100	29.136	665	58.272	U50a	
B8_1	0,1	0,19	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	UDL002	
B8B	9,4	0,21	Fælles	214	9.382	0	0	100	9.382	214	18.764	U50b	
B8C	3,0	0,19	Fælles	61	2.667	0	0	100	2.667	61	5.335	U84	
B8D	0,2	0,74	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	Ubolbo	Vej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Usserød													
B8E	0,9	0,48	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	UDL002	Vej
B8F	0,7	0,92	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	U603500R	Vej
B8G	0,3	0,92	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	U603500R	Vej
B8H	4,0	0,90	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	UDL002	Vej
B8K	1,2	0,10	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U50b	
B8L	1,8	0,81	Vejafvand	0	0	0	0	100	0	0	0	U84	Vej
B8N	0,5	0,24	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	U18	
B8S	3,8	0,32	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	U43	
B8T	5,7	0,24	Fælles	149	6.531	0	0	100	6.531	149	13.061	U50b	
B9	13,5	0,25	Separat	164	7.174	0	0	100	7.174	164	14.349	U78	
B9A	5,0	0,21	Fælles	61	2.667	0	0	100	2.667	61	5.335	U52	
B9B	1,8	0,62	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	U52	Projekt
B9C	0,6	0,22	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U50a	
B9D	0,4	0,18	Fælles	6	276	0	0	100	276	6	552	U50a	
D1	19,4	0,41	Spv	23	1.012	5	219	100	1.231	28	2.462		
D2	2,8	0,20	Spv	21	920	0	0	100	920	21	1.840		
U31D	0,2	0,79	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	U37	Vej
Sum område:	1.291,0			26.948	1.180.287	1.500	65.700		1.245.987	28.448	2.491.975		
Sum renselanlæg:	1.291,0			26.948	1.180.287	1.500	65.700		1.245.987	28.448	2.491.975		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vedbæk (Rudersdal)**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	Belastning PE		
Vedbæk (Rudersdal)												
C1	19,8	0,17	Fælles	174	7.634	0	0	100	7.634	174	15.269	U74
C2	2,7	0,05	Priv-fælles	6	276	0	0	100	276	6	552	U74
C3	6,7	0,23	Separat	101	4.415	0	0	100	4.415	101	8.830	U75
C3A	2,7	0,17	Separat	55	2.391	0	0	100	2.391	55	4.783	U76A
C4	0,5	0,07	Fælles	4	184	0	0	100	184	4	368	TilRud_UJ01000
C4A	0,7	0,10	Spv	6	276	0	0	100	276	6	552	
Sum område:	33,2			346	15.177	0	0		15.177	346	30.353	
Sum renselanlæg:	33,2			346	15.177	0	0		15.177	346	30.353	
Sum Kommune:	1.324,2			27.294	1.195.464	1.500	65.700		1.261.164	28.794	2.522.328	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret