

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal		Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	ha.	Befæs.-grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Usserød														
A23D	0,1	0,60	Spv	5	219			5					P	Kirke
A40B	3,8	0,40	Separat	228	9.986	0	0	5	499	228	10.486	UKENDT SEP	P	LP147 :Mest mulig LAR
A50A	11,1	0,40	Separat	664	29.083	0	0	5	1.454	664	30.537	U43	P	
332	2,6	0,18	Separat-F	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	U61	S+P	
A1	3,4	0,59	Separat	8	368	50	2.190	100	2.558	58	5.116	U45	S+P	
A10	1,7	0,35	Separat	52	2.300	0	0	100	2.300	52	4.599	133734R	S+P	
A11	2,7	0,28	Separat	84	3.679	0	0	100	3.679	84	7.358	U14	S+P	
A12	21,1	0,13	Fælles	124	5.427	10	438	100	5.865	134	11.730	U14.1	S+P	
A13	25,3	0,42	Fælles	1.611	70.549	70	3.066	100	73.615	1.681	147.229	U17	S+P	
A13A	9,6	0,41	Fælles	239	10.486	15	657	100	11.143	254	22.285	U11	S+P	
A13B	12,4	0,43	Fælles	469	20.512	25	1.095	100	21.607	494	43.213	U11	S+P	
A13C	0,6	0,42	Separat-F	120	5.256		0	0	0		5.256	U17	S+P	Usserød Kongevej 25-47-49
A14	14,8	0,41	Fælles	521	22.811	5	219	100	23.030	526	46.060	U18	S+P	
A16	1,8	0,08	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U18	S+P	
A17	1,3	0,37	Sep-Fri	162	7.082	0	0	100	7.082	162	14.165	U18	S+P	
A18	13,8	0,59	Priv-separat	716	31.365	35	1.533	100	32.898	751	65.796	159100R	S+P	
A19	1,5	0,79	Sep-Fri	192	8.370	50	2.190	100	10.560	242	21.120	U21	S+P	
A19-1.S	0,4	0,58	Separat	50	2.208	0	0	100	2.208	50	4.415	159100R	S+P	
A19A	2,6	0,52	Sep-Fri	235	10.302	10	438	100	10.740	245	21.480	U21	S+P	
A19B	2,0	0,49	Sep-Fri	178	7.818	15	657	100	8.475	193	16.951	U22	S+P	
A20	0,5	0,45	Vejafvand				0		0			159100R	S+P	Vej
A21	1,2	0,58	Vejafvand				0		0			159100R	S+P	Vej
A22	6,7	0,26	Sep-Fri	101	4.415	0	0	100	4.415	101	8.830	U24	S+P	
A22-1.S	0,8	0,30	Separat	21	920	0	0	100	920	21	1.840	UKENDT SEP	S+P	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal		Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	ha.	Befæs.-grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Usserød														
A22A	0,6	0,26	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	159100R	S+P	Møllevænget 5, 22 boliger
A22B	2,4	0,26	Sep-Fri	94	4.139	15	657	100	4.796	109	9.592	U31	S+P	
A23	12,7	0,21	Sep-Fri	191	8.370	20	876	100	9.246	211	18.492	U28	S+P	
A23-1.SA	1,2	0,61	Separat	193	8.462	5	219	100	8.681	198	17.362	U23.1	S+P	
A23A	1,8	0,33	Separat	90	3.955	0	0	100	3.955	90	7.910	194010R	S+P	
A23B	4,2	0,23	Sep-Fri	78	3.403	0	0	100	3.403	78	6.807	U29	S+P	
A23C	2,0	0,33	Sep-Fri	13	552	5	219	100	771	18	1.542	U27	S+P	
A24	1,3	0,36	Separat	319	13.981	0	0	100	13.981	319	27.962	194010R	S+P	
A25	38,0	0,36	Sep-Fri	1.388	60.799	60	2.628	100	63.427	1.448	126.854	U31	S+P	
A25-1.S	0,8	0,34	Sep-Fri	82	3.587	0	0	100	3.587	82	7.174	194001R	S+P	
A25-2.S	17,5	0,26	Sep-Fri	378	16.556	0	0	100	16.556	378	33.113	U33	S+P	
A25-3.S	2,2	0,36	Sep-Fri	200	8.738	0	0	100	8.738	200	17.476	U31	S+P	
A25V	0,1	1,00	Vejafvand	0	0	0	0		0	0	0	194001R	S+P	
A26	20,0	0,26	Sep-Fri	393	17.200	0	0	100	17.200	393	34.401	U34	S+P	
A27	8,4	0,30	Separat	158	6.898	0	0	100	6.898	158	13.797	U35	S+P	
A28	7,2	0,05	Sep-Fri	6	276	0	0	100	276	6	552	U28	S+P	
A28A	14,0	0,05	Spv	2	92	5	219	100	311	7	622		S+P	
A29A	2,6	0,20	Priv-fælles	67	2.943	0	0	100	2.943	67	5.887	U41	S+P	
A29B	50,8	0,35	Fælles	1.338	58.591	60	2.628	100	61.219	1.398	122.439	U41	S+P	
A29C	5,9	0,40	Separat	400	17.520	0	0	1	219	400	17.739	NEDSIV	S+P	
A29D	0,9	0,91	Vejafvand						0			NEDSIV	S+P	Vejbede - delvis nedsiv
A29E	1,4	0,91	Vejafvand						0			NEDSIV	S+P	Regnbede - delvis nedsiv
A29F	9,2	0,35	Sep-Fri	214	9.382	0	0	100	9.382	214	18.764	U41	S+P	
A29H	0,8	0,55	Sep-Fri						0			1890100	S+P	Vej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselæg : **Usserød**

Delopland	Areal		Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	ha.	Befæs.-grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Usserød														
A3	2,4	0,29	Separat	57	2.483	0	0	100	2.483	57	4.967	U3	S+P	
A31	10,2	0,29	Sep-Fri	316	13.797	5	219	100	14.016	321	28.032	U37	S+P	
A31A	1,5	0,12	Sep-Fri	307	13.429	0	0	100	13.429	307	26.858	U37	S+P	
A31C	0,4	0,39	Vejafvand				0		0			U40	S+P	Vej
A32	0,5	0,77	Separat				0		0			U39	S+P	Ingen bygninger
A32A	0,4	0,80	Vejafvand				0		0			U38.1	S+P	Vej
A33	3,6	0,41	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	U40	S+P	
A34	65,4	0,36	Fælles	1.193	52.245	50	2.190	100	54.435	1.243	108.869	U42	S+P	
A34A	21,5	0,28	Sep-Fri	361	15.821	0	0	100	15.821	361	31.641	NEDSIV	S+P	Nedsiv. evt UBNA overløb til fælles
A34P	2,3	0,18	Priv-fælles	38	1.656	0	0	100	1.656	38	3.311	U42	S+P	
A35	22,2	0,38	Separat	1.770	77.539	25	1.095	100	78.634	1.795	157.268	U43	S+P	
A36	4,4	0,47	Separat	250	10.946	5	219	100	11.165	255	22.329	U47	S+P	
A36S	2,3	0,31	Separat	202	8.830	0	0	100	8.830	202	17.660	U47	S+P	
A37	11,4	0,36	Separat	174	7.634	35	1.533	100	9.167	209	18.335	PD19	S+P	
A38	44,2	0,19	Separat	935	40.931	50	2.190	100	43.121	985	86.242	159100R	S+P	
A39	9,5	0,23	Priv-separat	443	19.408	0	0	100	19.408	443	38.816	U43	S+P	
A39A	1,3	0,25	Priv-separat	69	3.035	0	0	100	3.035	69	6.071	U79R	S+P	
A39B	2,9		Spv	8	368	20	876	100	1.244	28	2.488		S+P	Golfklub
A4	2,0	0,42	Separat	71	3.127	0	0	100	3.127	71	6.255	PD19	S+P	
A40A	1,2	0,11	Separat	100	4.380		0	0	0	100	4.380	U43	S+P	LP147: Mest mulig LAR (PE usikker)
A41	0,6	0,11	Separat	36	1.564	0	0	100	1.564	36	3.127	UA41	S+P	
A42	52,8		Spv	8	368	5	219	100	587	13	1.174		S+P	
A43	3,0	0,01	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	UKENDT SEP	S+P	
A44	4,1	0,09	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	U18	S+P	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til renselanlæg : **Usserød**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m³/år	Indsivning PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	PE			
Usserød													
A45	7,3		Spv	21	920	5	219	100	1.139	26	2.278		S+P
A46	3,6	0,30	Separat	2	92	20	876	100	968	22	1.936	UdSjælsmark	S+P
A47	85,5		Spv	90	3.955	5	219	100	4.174	95	8.348		S+P
A48	10,1	0,10	Spv	0	0	20	876	100	876	20	1.752		S+P
A49	5,1	0,02	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P Kirkegård
A5	10,8	0,63	Separat	4	184	50	2.190	100	2.374	54	4.748	PD19	S+P
A50	5,0	0,50	Separat	363	15.913	0	0	100	15.913	363	31.825	U43	S+P
A51	3,0	0,02	Fælles				0		0			U52	S+P Ingen bygninger
A52	6,6	0,05	Spv	15	644	0	0	100	644	15	1.288		S+P
A6	47,1	0,25	Separat	867	37.988	30	1.314	100	39.302	897	78.603	PD19	S+P
A7A	0,4	0,88	Separat				0		0			U14.2	S+P Vej
A7B	28,7	0,34	Fælles	575	25.203	60	2.628	100	27.831	635	55.661	U9	S+P
A7C	14,2	0,39	Fælles	131	5.703	60	2.628	100	8.331	191	16.662	U42	S+P
A7D	10,5	0,29	Fælles	323	14.165	0	0	100	14.165	323	28.330	U14.1	S+P
A8	4,8	0,43	Priv-separat	307	13.429	260	11.388	100	24.817	567	49.634	BRE001R	S+P
A9	1,4	0,33	Separat	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	U13	S+P
B1	88,9	0,28	Fælles	1.733	75.884	50	2.190	100	78.074	1.783	156.147	U54	S+P
B10	7,9	0,19	Fælles	34	1.472	25	1.095	100	2.567	59	5.133	U79	S+P
B11	23,2	0,15	Separat	620	27.134	0	0	100	27.134	620	54.268	U79R	S+P
B1-1.SA	1,1	0,25	Separat	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U56	S+P
B11A	4,3	0,29	Priv-separat	466	20.420	0	0	100	20.420	466	40.839	M121503	S+P
B1-2.SA	2,4	0,30	Spv	50	2.208	0	0	100	2.208	50	4.415		S+P faskiner
B1-3.S	7,9	0,20	Separat	907	39.735	0	0	100	39.735	907	79.471	U40	S+P Tillæg 2
B1-4.S	5,9	0,30	Sep-Fri	92	4.047	0	0	100	4.047	92	8.094	U40	S+P Tillæg 2

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til rens anlæg : **Usserød**

Delopland	Areal		Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	ha.	Befæs.-grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Usserød														
B1B	2,7	0,21	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	U52	S+P	
B1C	20,4	0,26	Fælles	399	17.476	20	876	100	18.352	419	36.704	U52	S+P	
B1C.S	1,3	0,30	Sep-Fri	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391	U52	S+P	Vej er peudosep
B1D	9,5	0,19	Fælles	229	10.026	0	0	100	10.026	229	20.052	U50b	S+P	
B1E	0,7	0,91	Vejafvand				0		0			NEDSIV	S+P	vej: plan nedsiv
B1S	3,7	0,47	Separat	2	92	10	438	100	530	12	1.060	UB1S	S+P	
B1T	4,6	0,50	Separat	0	0	0	0		0	0	0	U43	S+P	
B2	26,0	0,33	Fælles	493	21.615	35	1.533	100	23.148	528	46.297	U60	S+P	
B25	1,0	0,25	Separat	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U65	S+P	
B2A	12,8	0,28	Fælles	262	11.498	5	219	100	11.717	267	23.433	U62	S+P	
B2B	20,1	0,13	Fælles	124	5.427	0	0	100	5.427	124	10.854	U64	S+P	
B2C	26,8	0,25	Fælles	296	12.969	15	657	100	13.626	311	27.252	U61	S+P	
B3	5,6	0,74	Separat	31	1.380	80	3.504	100	4.884	111	9.767	U68	S+P	Havn: Udleder også via U69 og U70
B4	13,1	0,37	Fælles	292	12.785	45	1.971	100	14.756	337	29.512	U61	S+P	
B4A	0,3	0,37	Separat	4	184	0	0	100	184	4	368	U66A	S+P	Østre Stationsvej 2-4
B4B	0,4	0,37	Separat	40	1.748	0	0	100	1.748	40	3.495	U66A	S+P	
B4C	0,1	0,37	Separat	32	1.380	0	0	100	1.380	32	2.759	U66A	S+P	
B4S	5,5	0,28	Separat	13	552	5	219	100	771	18	1.542	U66A	S+P	
B5	6,6	0,15	Separat	52	2.300	0	0	100	2.300	52	4.599	646149R	S+P	
B6	9,9	0,09	Separat	78	3.403	0	0	100	3.403	78	6.807	U63A	S+P	
B7	19,1	0,15	Fælles	162	7.082	0	0	100	7.082	162	14.165	U72.1	S+P	
B7A	8,0	0,20	Fælles	67	2.943	5	219	100	3.162	72	6.325	U73	S+P	
B8	28,7	0,19	Sep-Fri	655	28.698	10	438	100	29.136	665	58.272	U50a	S+P	
B8_1	0,1	0,19	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	UDL002	S+P	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til rensenlæg : **Usserød**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning	
				Bolig PE	Erhverv m³/år	Indsivning PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	PE				m³/år
B8B	9,4	0,21	Sep-Fri	214	9.382	0	0	100	9.382	214	18.764	U50b	S+P	
B8C	3,0	0,19	Sep-Fri	61	2.667	0	0	100	2.667	61	5.335	U84	S+P	
B8D	0,2	0,74	Vejafvand				0		0			Ubolbo	S+P	Vej
B8E	0,9	0,48	Vejafvand				0		0			UDL002	S+P	Vej
B8F	0,7	0,92	Vejafvand				0		0			U603500R	S+P	Vej
B8G	0,3	0,92	Vejafvand				0		0			U603500R	S+P	Vej
B8H	4,0	0,90	Vejafvand				0		0			UDL002	S+P	Vej
B8K	1,2	0,10	Sep-Fri	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U50b	S+P	
B8L	1,8	0,81	Vejafvand				0		0			U84	S+P	Vej
B8N	0,5	0,24	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	U18	S+P	
B8S	3,8	0,32	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	U43	S+P	
B8T	5,7	0,24	Fælles	149	6.531	0	0	100	6.531	149	13.061	U50b	S+P	
B9	13,5	0,25	Separat	164	7.174	0	0	100	7.174	164	14.349	U78	S+P	
B9A	5,0	0,21	Sep-Fri	61	2.667	0	0	100	2.667	61	5.335	U52	S+P	
B9B	1,8	0,62	Sep-Fri	120	5.256		0	0	0		5.256	U52	S+P	Projekt
B9C	0,6	0,22	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	U50a	S+P	
B9D	0,4	0,18	Fælles	6	276	0	0	100	276	6	552	U50a	S+P	
D1	19,4	0,41	Spv	23	1.012	5	219	100	1.231	28	2.462		S+P	
D2	2,8	0,20	Spv	21	920	0	0	100	920	21	1.840		S+P	
U31D	0,2	0,79	Separat				0	0	0	0	0	U40	S+P	Vej
Sum område:	1.306,0			28.566	1.251.160		1.495	65.481	1.247.113	29.816	2.563.535			
Sum rensenlæg:	1.306,0			28.566	1.251.160		1.495	65.481	1.247.113	29.816	2.563.535			

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret

Kloakerede områder til rensenlæg : **Vedbæk (Rudersdal)**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Vedbæk (Rudersdal)														
C1	19,8	0,17	Fælles	174	7.634	0	0	100	7.634	174	15.269	U74	S+P	
C2	2,7	0,05	Priv-fælles	6	276	0	0	100	276	6	552	U74	S+P	
C3	6,7	0,23	Separat	101	4.415	0	0	100	4.415	101	8.830	U75	S+P	
C3A	2,7	0,17	Separat	55	2.391	0	0	100	2.391	55	4.783	U76A	S+P	
C4	0,5	0,07	Fælles	4	184	0	0	100	184	4	368	TilRud_UJ01000	S+P	
C4A	0,7	0,10	Spv	6	276	0	0	100	276	6	552		S+P	
Sum område:	33,2			346	15.177			0	0	15.177	346	30.353		
Sum rensenlæg:	33,2			346	15.177			0	0	15.177	346	30.353		
Sum kommune:	1.339,2			28.912		1.495				30.162				
					1.266.337			65.481	1.262.290		2.593.889			

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret